

**UWAGI:**

- Wykonanie konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.
- Klasa wykonania konstrukcji: EXC2.
- Przed malowaniem wykonać czyszczenie całego elementu do SA 2 ½.
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć powłokami malarskimi min. 120 µm.
- Dobór metody spawania i materiału dodatkowego do spawania przez uprawnioną osobę.
- Nieoznaczone spoiny pachwinowe przyjmować o grubości 0.7 gr. cięśszego z łączonych elementów.
- Nieoznaczone spoiny czołowe przyjmować o grubości cięśszego z łączonych elementów.