

## **Odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2024**

Dot. Zapytanie ofertowe nr 19 - „Dostawa rozdzielni w ramach modernizacji podstacji nn 0,4kV OPT4 na potrzeby zasilania hali produkcyjnej wyrobów nasączanych”

1. Proszę o doprecyzowanie: jakie mierniki parametrów sieci mają być stosowane. W opisie technicznym są ND20, a na schemacie ND10.

**Odp. Prawidłowy typ miernika ND10 jest w schemacie .**