

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.03.2024

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie innego równoważnego renomowanego producenta aparatury i rozdzielnic elektrycznych niż przedstawiony w projekcie?

Odp. Nie. Ze względu na istniejącą już sekcję rozdzielni OPT4 wykonaną w tej technologii i zastosowaną aparaturę .